

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области**  
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51  
E-mail: OGPN\_Torzhek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок  
(место составления акта)

“ 30 ” мая 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 82

По адресу/адресам: Тверская область, г. Торжок ул. Луначарского, 134а  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору от 27.04.2017г. № 82

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 11 час 00 мин 24.05.2017 г. по 13 час 00 мин 24.05.2017 г.

Общая продолжительность проверки: 02 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Папшкова О.С.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

24.05.2017 г. 11 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Иванов Сергей Борисович, заместитель главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад №11» О.С.Пашкова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:**

- В подготовительной группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- Во 2й младшей группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- В средней группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- В средней группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- В старшей группе (1), расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- В старшей группе (2), расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям (на наружную лестницу); горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)  
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- Во 2й младшей группе, расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуаций шириной менее 1,2 метра)

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- В подготовительной группе, расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям (на наружную лестницу); горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

- Фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям нормативных документов

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 55, протокол испытаний работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения от 16.03.2016 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области

- Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл 2, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 16.03.2016 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области

- Уровень освещенности пожарного поста не соответствует требованиям нормативных документов

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, п. 13.14.12 СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

- Уровень освещенности мест размещения ручных пожарных извещателей не соответствует нормативным требованиям

Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, п. 13.13.3 СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
**нет**

нарушений не выявлено: **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН №82/1/60 от 30.05.2017


Подписи лиц, проводивших проверку:

 /С.Б. Иванов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующая МБДОУ «Детский сад №11» Папкова О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” 05 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)