

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzok@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок
(место составления акта)

“ 25 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 24

По адресу/адресам: Тверская область, г. Торжок ул. Луначарского, 134а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области по пожарному надзору от 28.01.2020г.
№ 24

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 10 час 40 мин 11.02.2020 г. по 13 час 10 мин 11.02.2020 г.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Сороко М.А.

Серенков

11.02.2020г. 10 ч. 40 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Иванов Сергей Борисович, заместитель главного государственного инспектора Торжокского,
Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующей МБДОУ «Детский сад №11»
Сороко Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

1. Не предоставлены документы по своевременному прохождению педагогическим составом дошкольного образовательного учреждения пожарно - технического минимума непосредственно в организации по утвержденной в установленном порядке программе Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.2, приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (ответственное лицо – МБДОУ «Детский сад № 11)

2. Наружная стена тамбура центрального входа выполнена строительными конструкциями (горючими) класс пожарной опасности которых не соответствует классу конструктивной пожарной опасности самого здания
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 87 часть 6(ответственное лицо – МБДОУ «Детский сад № 11)

3. Четыре наружных металлических лестниц 3-го типа, ведущих со второго этажа и выходящие во внутренний двор имеют нарушения по качеству исполнения ограждения (ограждение выполнено в горизонтальном исполнении)
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.15 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (ответственное лицо – МБДОУ «Детский сад № 11)

4. На дверях производственных и складских помещений отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 6 и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20 (ответственное лицо – МБДОУ «Детский сад № 11)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

нарушений не выявлено: **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: чек лист, предписание по устранению выявленных нарушений, административный протокол на должностное лицо

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /С.Б. Иванов/


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ «Детский сад №11» Сороко М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” 02 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51
E-mail: OGNP_Torzhek@mail.ru

Предписания № 24/1/21

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

юридическому лицу муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 11» в лице заведующего Сороко Марины Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировско-
го, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 24 от 28 января 2020 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов
40 минут «11» февраля 2020 года по 15 часов 00 минут «25» февраля 2020 года проведена плановая
проверка заместителем главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшинов-
ского районов Тверской области по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Тор-
жокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти подполковником внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» по адре-
су: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, 134 а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 11» Сороко М.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Не предоставлены документы по своевременному прохождению педагогическим составом дошкольного образовательного учреждения пожарно - технического минимума непосредственно в организации по утвержденной в установленном порядке программе	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.2, приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	15.11.2020г	
2.	Наружная стена тамбура цен-	Федеральный закон от 21.12.94г.	15.11.2020г	

	трального входа выполнена строительными конструкциями (горючими) класс пожарной опасности которых не соответствует классу конструктивной пожарной опасности самого здания	№69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 87 часть 6		
3.	Четыре наружных металлических лестниц 3-го типа, ведущих со второго этажа и выходящие во внутренний двор имеют нарушения по качеству исполнения ограждения (ограждение выполнено в горизонтальном исполнении)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.15 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	15.11.2020г	
4.	На дверях производственных и складских помещений отсутствует обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 6 и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20	15.11.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области Иванов С.Б.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 2020 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 11» М.А. Сороко

« 25 » февраля 2020 года (должность, фамилия, инициалы)

Сороко
(подпись)

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51
E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок
(место составления акта)

“ 23 ” ноября 2020 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 139

По адресу/адресам: Тверская область, г. Торжок ул. Луначарского, 134а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области по пожарному надзору от 13.11.2020г.
№ 139

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 10 час 00 мин 19.11.2020 г. по 14 час 50 мин 20.11.2020 г.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Сороко М.А.

Сороко

19.11.2020г. 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Иванов Сергей Борисович, заместитель главного государственного инспектора Торжокского,
Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору, заместитель
начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующей МБДОУ «Детский сад №11»
Сороко Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

Не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

нарушений не выявлено: **да**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: чек лист, предписание по устранению выявленных нарушений, административный протокол на должностное лицо

Подписи лиц, проводивших проверку:

/С.Б. Иванов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад №11» Сороко М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” 11 20 20 г.

Сороко
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)