



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 5-36-95, 9-23-51
E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 24/1/12

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара**

юридическому лицу муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 11» в лице заведующей Пашковой Ольги Сергеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Торжка и Торжокского
района по пожарному надзору № 24 от «29» февраля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «16» марта 2016 года по
14 часов 30 минут «31» марта 2016 года

Проведена проверка: заместителем главного государственного инспектора г. Торжка и Торжок-
ского района по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД по г. Торжку и Торжокскому рай-
ону Главного управления МЧС России по Тверской области подполковником внутренней службы Ива-
новым Сергеем Борисовичем; государственным инспектором г. Торжка и Торжокского района по по-
жарному надзору – инспектором ОНД по г. Торжку и Торжокскому району Главного управления МЧС
России по Тверской области старшим лейтенантом внутренней службы Черняк Натальей Александров-
ной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному над-
зору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» по адре-
су: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, 134 а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 11» Пашковой О.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований по- жарной безопасности, с указани- ем конкретного места выявлен- ного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения требо- ваний по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2	3	4	5
1.	В подготовительной группе, рас- положенной на первом этаже от- сутствуют два эвакуационных	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно- сти», ст. 37, правила противопо-	10.03.2017г	

	выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	жарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
2.	В старшей группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
3.	В младшей группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
4.	В младшей группе, расположенной на первом этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
5.	В средней группе (1), расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
6.	В средней группе (2), расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям (на наружную лестницу); горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
7.	В подготовительной группе, расположенной на втором этаже от-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно-	10.03.2017г	

	сутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, не удовлетворяющий требованиям; горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	сти», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
8.	В старшей группе, расположенной на втором этаже отсутствуют два эвакуационных выхода, имеющиеся выходы не соответствуют требованиям как эвакуационные (из групповой ячейки имеется только 1 выход, удовлетворяющий требованиям (на наружную лестницу); горизонтальные пути эвакуации шириной менее 1,2 метра)	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, п. 5.2.12, 5.1.1, 5.2.14, 4.1.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	10.03.2017г	
9.	Фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям нормативных документов	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 55, протокол испытаний работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения от 16.03.2016 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области	10.03.2017г	
10.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл 2, протокол по результатам испытаний систем оповещения людей о пожаре от 16.03.2016 года выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области	10.03.2017г	
11.	Уровень освещенности пожарного поста не соответствует требованиям нормативных документов	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, п. 13.14.12 СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	10.03.2017г	
12.	Уровень освещенности мест размещения ручных пожарных извещателей не соответствует нормативным требованиям	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, п. 13.13.3 СП «Системы противопо-	10.03.2017г	

		жарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
13.	Три складских помещения, расположенные на втором этаже у пожарного поста (Ф5), не отделены от основных помещений детского сада (Ф1.1) перегородками с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п. 5.14*, п. 7.1	10.03.2017г	
14.	Планы эвакуации, размещённые в здании детского сада, не соответствуют действительности.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 7	10.03.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Торжка и Торжокского района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД по г.

Торжку и Торжокскому району Иванов С.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » марта 2016 года

Государственный инспектор г. Торжка и Торжокского района по пожарному надзору – инспектор ОНД по г. Торжку и Торжокскому району

Черняк Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » марта 2016 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 11» О.С. Пашкова

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » марта 2016 года



М.Л.П.



М.Л.П.

Пашкова
(подпись)